



#BuenasPrácticasGS:

Todos los **cambios legislativos** que necesitas saber en 20**22**.

El pasado 1 de enero de 2022 entró en vigor 2 prohibiciones de comercialización contempladas en el Artículo 11, Apartado 1 del **Reglamento Europeo F-GAS 517/2014**.

Estas prohibiciones se enumeran en el **Anexo III, puntos 11 y 13**:

11. Frigoríficos y congeladores para uso comercial (aparatos sellados herméticamente) que contienen HFC con un **PCA igual o superior a 150**.

13. Centrales frigoríficas multicompresor compactas, para uso comercial, con una capacidad valorada igual o superior a 40 kW, que contengan gases fluorados de efecto invernadero, o cuyo funcionamiento dependa de ellos, con un **PCA igual o superior a 150, excepto en los circuitos refrigerantes primarios de los sistemas en cascada**, en que **pueden emplearse** gases fluorados de efecto invernadero con un **PCA inferior a 1500**.



Aclaraciones:

- Estas prohibiciones **se aplican solo para equipos nuevos**.
- **Estará permitida la comercialización de frigoríficos y congeladores para uso comercial (sellados herméticamente)** que contienen HFC con un **PCA < 150**.
- Las **centrales de refrigeración para uso comercial** con una capacidad ≥ 40 kW estarán **permitidas** si contienen HFC con **PCA < 150**.
Excepción: En sistemas de cascada, el 1er circuito puede utilizar HFC con **PCA < 1500**.
- La instalación deberá cumplir con todos los criterios, es decir:
 - 1) **Equipo nuevo**.
 - 2) **Central multicompresor**.
 - 3) **Uso comercial:** uso a efectos de almacenamiento, exposición o distribución de productos, para su venta a usuarios finales, en venta al por menor y servicios alimentarios.
 - 4) **Capacidad ≥ 40 kW**.

En caso de que la instalación no cumpla con alguno de los criterios, estará permitido un HFC con **PCA < 2500**.