



Fatal fuga de sistema de refrigeración de amoníaco acaba en una multa de \$170k.

USA: Un mayorista de pescado de Boston se enfrenta a multas de más de \$ 170,000 por violaciones graves de seguridad después de una fuga en el sistema de refrigeración de amoníaco.

El responsable de las instalaciones Brian Caron murió el 23 de marzo cuando fue fatalmente alcanzado por una fuga de amoníaco causada por la rotura de una tubería en la sala de máquinas de Stavis Seafoods Inc.



Equipos de materiales peligrosos en el incidente en Marzo

Una inspección realizada por el Departamento de Seguridad y Salud Laboral de Estados Unidos encontró que el diseño deficiente y la falta de mantenimiento adecuado en la sala de máquinas del sistema de refrigeración de amoníaco expuso a Caron y otros empleados de Stavis a un escape catastrófico de amoníaco.

Las 20 violaciones graves incluyen el fallo de no asegurar la contención adecuada de amoníaco dentro de la sala de máquinas y no prever un sistema de ventilación suficiente para evitar una posible combustión o explosión de vapores de amoníaco resultante de una liberación de amoníaco.

La compañía también fue acusada de no probar y calibrar los sensores de amoníaco según recomendaciones del fabricante, no establecer e implementar un programa de inspección adecuado para recipientes a presión y no etiquetar correctamente las tuberías de amoníaco.

Además, el sistema de alarma de la sala de máquinas de amoníaco no estaba funcionando y la empresa no realizó formación a los empleados de la planta de manera adecuada en procedimientos de evacuación de emergencia.

"El fracaso de la compañía para seguir los estándares de industria y de la OSHA expuso a sus empleados a los peligros de una liberación de amoníaco, así como caídas, contactos eléctricos, productos químicos peligrosos y salidas retrasadas o bloqueadas de la instalación durante una fuga u otra emergencia. Está claro que Stavis Seafoods debe adoptar medidas eficaces para corregir estos peligros y prevenir su recurrencia para que otros empleados no se vean perjudicados en el trabajo ", dijo James Mulligan, director del área de actuación de la OSHA para Boston y el sureste de Massachusetts.



Como resultado de sus conclusiones, OSHA ha citado Stavis Seafoods Inc por 20 graves violaciones de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las multas propuestas ascienden a \$173,168. La empresa tiene 15 días hábiles desde la recepción de la citación y de las multas propuestas para cumplir con el director de área de OSHA o rechazar los resultados ante la Comisión de Revisión de Salud y Seguridad Ocupacional.

Fuente: **Coolingpost.com**

<http://www.coolingpost.com/world-news/fatal-fridge-leak-leads-to-170k-fines/>